

Site
SAINT MARTIN

Etablissement
Auberge le la mer

Identification du bâtiment
0700 - B01

Données générales

Nom du bâtiment : B01
 Destination (fonction) : Galerie commerciale
 Année de construction : -
 Date de la visite : 27/09/2017
 Nombre de blocs : 1 Nombre de niveaux : 3
 Nombre de Sous-sols : 0
 Surface au sol du bâtiment : 1 704.00 m²
 Périmètre du bâtiment : 190.00 m
 Hauteur du bâtiment : 11.00 m

Vue générale



Synthèse des données relatives au bâtiment

Très endommagé

Éléments d'analyse de l'état d'endommagement post cyclonique

Description de la structure : Voiles en béton armé
 Description de la couverture : charpente bois avec des tôles
 Description des façades : Les façades sont imperméabilisées avec une peinture

Code	Éléments analysés			Endom- magé	% d'endom- magement	Description des dommages	Illustration
	Nom	Type	Proportion				
A	Structure porteuse	Ossature métallique	100.00%	Oui		Rdc inondé par eau saumâtre. Corrosion probable de l'ossature. A contrôler	
B	Couverture	En charp. Bois + tôles	100.00%	Oui	80.00%	#45% de la toiture (700m ²) et 80% des accessoires (220m), 40ml de gouttière arrachés, # 600m ² de tôles dégradées par impacts.	Photo 1-2-3-4
C	Façades	Imperméabilisation	40.00%	Non			
		Bardage bac acier	60.00%	Oui	20.00%	Impacts sur bardage	Photo 2-3
D	Menuiseries	Voir détail dans fiches logements et parties communes					
E	Équipements secondaires						
F	Aménagement intérieur	Voir détail dans fiches logements et parties communes					

Liste des travaux de remise en état du bâtiment
 (hors travaux concernant les logements et les parties communes) :

- reprise de la toiture, des descentes EP et des gouttières arrachées

Liste des vérifications complémentaires à effectuer :

- Vérification de l'ensemble des assemblages de charpente ;
- Vérification des fixations des tôles ;

Site
SAINT MARTIN

Etablissement
Auberge le la mer

Identification du bâtiment
0700 - B01

Illustrations des endommagements



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

Commentaires relatifs à l'établissement

Pas de commentaire spécifique.